распределительная сеть

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области"

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru
ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 664025, Иркутская область, Иркутск г, Горького ул, д. 24, тел.: 8(3952)23 94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664009, Иркутская область, Иркутск г, Можайского ул, д. 2А, тел.: 8(3952)23 94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 664047, Иркутская область, Иркутск г, Трилиссера ул, д. 51, тел.: 8(3952)23 94-83, e-mail: labotdel@sesoirk.irkutsk.ru; 665462, Иркутская обл, Усолье-Сибирское г, Ленина ул, здание 73, тел.: 8 (395 43) 6-75-53, e-mail: ffbuz-usolie-sibirskoe@yandex.ru; 666304, Иркутская обл, Саянск г, Благовещенский мкр., дом 5а, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru; 666679, Иркутская обл, Усть-Илимск г, Лечебная зона тер дом 6, тел.: 8 (395 35)6-43-83, e-mail: ffbuz-u-ilimsk@yandex.ru; 665727, Иркутская обл, Братск г, Центральный ж/р, Муханова ул, дом 20, тел.: 8 (3953) 42-94-00, e-mail: ffbuz-bratsk@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А, тел.: 8 (395 65) 5-03-78, e-mail: ffbuz-u-kut@yandex.ru; 666301, Иркутская обл, Саянск г, Южный мкр., дом 118г, тел.: 8 (395 53) 5-27-32, e-mail: ffbuz-sayansk@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21ИО01

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя ИЛЦ

_____ **М.В. Выскубова**
МП 26.07.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» ИЛЦ №14

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-10/02541-24 от 26.07.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РУЧЕЙСКОЕ" (ИНН 3818048590 ОГРН 1183850006691)

2. Юридический адрес: 666771, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н УСТЬ-КУТСКИЙ, С.П. РУЧЕЙСКОЕ, П РУЧЕЙ, УЛ ТРАКТОВАЯ ЗД. 13

Фактический адрес: Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, с.п. Ручейское, п Ручей, ул Трактовая, зд. 13

3. Наименование образца испытаний. Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: распределительная сеть, Иркутская обл, м.р-н Усть-Кутский, с.п. Ручейское, п Ручей, ул Трактовая, зд. 13

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 19.06.2024 08:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: Калиновская Татьяна Анатольевна директор МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО РУЧЕЙСКОЕ"

Условия доставки: -

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.06.2024 14:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Проведение испытаний по программе Заказчика, Договор №129УК от 26 марта 2024 г., Акт отбора от 19 июня 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

8. **Код образца (пробы):** 38-00-10/02541-00.00-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, Спектрофотометр LEKI SS 1207	06-937

11. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Усть-Кут
Образец поступил 19.06.2024 14:00
Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91, квартира А
дата начала испытаний 19.06.2024 15:00, дата окончания испытаний 01.07.2024 13:34

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 Исследования проводились при длине волны 530 нм
2	Цветность	градус	Менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Микробиологическая лаборатория Усть-Кут
Образец поступил 19.06.2024 14:00
Место осуществления деятельности: 666781, Иркутская обл, Усть-Кут г, Кирова ул, строение 91
дата начала испытаний 19.06.2024 14:10, дата окончания испытаний 21.06.2024 14:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli/Escherichia coli	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
2	колифаги	БОЕ/100 см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см^3	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см^3	0	Не более 50 (КОЕ/мл)	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
Е.Ю. Демидова, инженер-лаборант

Конец протокола испытаний № 38-00-10/02541-24 от 26.07.2024